



- ✓ מחלקת רישוי עסקים מבצעת את תכנית דיגום איכות המים לפי הנחיות משרד הבריאות.
 - ✓ מס' נקודות הדיגום ומס' הדיגומים נקבעים ע"פ ת"ע שמשרד הבריאות מעביר לידי המועצה מידי שנה.
- להלן סיכום 01-06/2019 לדיגום מים :

% תוצאות חריגות	מספר תוצאות חריגות	% תוצאות תקינות	מספר תוצאות תקינות	% ביצוע	בדיקות מיקרוביאליות		שם יישוב
					מס' הבדיקות שבוצעו בפועל	מס' בדיקות מתוכננות	
0%	0	100%	24	100%	24	24	עין גדי
4%	1	96%	24	100%	25	24	נאות הכיכר
0%	0	100%	24	100%	24	24	עין תמר
4%	1	96%	24	100%	25	24	נווה זוהר
0%	0	100%	24	100%	24	24	הר עמשא

✓ במהלך 01-06/2019 נמצאו 2 בדיקות חריגות אשר נבעו מטעות דגימה, תוך 24 שעות בוצעה דגימה חוזרת והתוצאות נמצאו תקינות.

✓ כלל הבדיקות המיקרוביאליות שנדגמו בשנת 01-06/2019 במועצה אזורית תמר נמצאו תקינות על ידי משרד הבריאות והמים ראויים לשתיה.