

תעודת בדיקה מס': 289407

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	מועצה איזורית תמר	שם:	ניר כהן
כתובת:	נווה זוהר	טלפון:	086688890
עיר:	סדום	סלולרי:	0506444452
מיקוד:		פקס:	

הזמנת עבודה: W301116-0957-1		מועד הגעת הדגימות	
מס' טופס הנטילה	הזמנת עבודה בקטוכים	28/12/2016 18:00:00	
נדגם ע"י	מאור טרבס דוגם מוכר ע"י מ. הבריאות		

תיאור הדוגמה: ד. אקראי שפכים-מלון קראון פלאזה		מספר הדוגמה: 362542	
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר	מועד דיגום: 28/12/2016 11:30	הערת תקן: 112	

הערות	שיטה	*LOQ	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	בדיקה
(1)	SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G		mg/L		674	צח"ב - BOD
(1)	SM 4500 CI-B		mg/L	≤ 430	267.0	כלורידים (Cl)
(2)(1)	In house procedure;Based on: SM 5220D		mg/L	≤ 800	1350	צח"כ - COD
	SM 2510B		μS/cm		1370	מוליכות חשמלית בשטח
(1)	SM 3120B		mg/L	≤ 230	66.333	חלקית ICP-סריקת מתכות בנתרן 3/(Na)
(1)	SM 5540C	<1.000	mg/L	≤ 40	4.2	דטרגנטים אניונים
(1)	SM 4500 H+B		pH units	6 ≤ ≤ 10	8.05	בשטח (pH) הגבה
(1)	SM 2540D	<5	mg/L	≤ 400	440	מוצקים מרחפים 105- מ"צ (בשפכים)
(1)	SM 2540E	<5	mg/L		27.0	מוצקים מרחפים 550- מ"צ (בשפכים)
(1)	SM 2540C	<5	mg/L		413	מוצקים מרחפים נדיפים (בשפכים)

הערות לדוגמה:

הערות

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכים" בע"מ.

- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"
- הבדיקות המסומנות ב (2) הן בדיקות המוכרות על ידי משרד הבריאות.
- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים).

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Aviad Maimon Environment Department Manager

Ludmila Eiderman ICP department team leader

- סוף תעודה -