

## תעודת בדיקה מס': 289383

### Final Report

<b>פרטי הלקוח</b>	<b>איש קשר</b>
שם: מועצה איזורית תמר	שם: ניר כהן
כתובת: נווה זוהר	טלפון: 086688890
עיר: סדום	סלולרי: 0506444452
מיקוד:	פקס:

<b>הזמנת עבודה:</b> W301116-0954-1	<b>מועד הגעת הדגימות</b>	29/12/2016 17:30:00
<b>מס' טופס הנטילה</b>	<b>הזמנת עבודה של בקטוכים</b>	אלדד חזיזה דוגם מוכר ע"י מ. הבריאות
<b>נדגם ע"י</b>		

<b>תיאור הדוגמה:</b> ד.אקראי שפכים-מלון לוט	<b>מספר הדוגמה:</b> 362535
<b>תנאי שמירת הדוגמה והובלה:</b> מקורר	<b>מועד דיגום:</b> 29/12/2016 10:00
<b>הערת תקן:</b> 112	

הערות	שיטה	*LOQ	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	בדיקה
(1)	SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G		mg/L		419	צח"ב - BOD
(1)	SM 4500 CI-B		mg/L	≤ 430	279.0	כלורידים (Cl)
(2)(1)	In house procedure;Based on: SM 5220D		mg/L	≤ 800	<b>1030</b>	צח"כ - COD
	SM 2510B		μS/cm		1140	מוליכות חשמלית בשטח
(1)	SM 3120B					חלקית ICP-סריקת מתכות ב
(1)		<1.000	mg/L	≤ 230	66.479	נתרן 3/(Na)
(1)	SM 5540C		mg/L	≤ 40	4.1	דטרגנטים אניונים
(1)	SM 4500 H+B		pH units	6 ≤ ≤ 10	7.21	בשטח (pH) הגבה
(1)	SM 2540D	<5	mg/L	≤ 400	<b>402</b>	מוצקים מרחפים 105- מ"צ (בשפכים)
(1)	SM 2540E	<5	mg/L		48.0	מוצקים מרחפים 550- מ"צ (בשפכים)
(1)	SM 2540C	<5	mg/L		354	מוצקים מרחפים נדיפים (בשפכים)

הערות לדוגמה: נתרן, בורן  
 ד.אקראי שפכים מלון לוט

**הערות**

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכים" בע"מ.

- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"
- הבדיקות המסומנות ב (2) הן בדיקות המוכרות על ידי משרד הבריאות.
- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם ( תקני לטיהור שפכים ).

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Aviad Maimon Environment Department Manager

Ludmila Eiderman ICP department team leader

- סוף תעודה -