

## תעודת בדיקה מס': 289363

### Final Report

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>פרטי הלקוח</b>     | <b>איש קשר</b>     |
| שם: מועצה איזורית תמר | שם: ניר כהן        |
| כתובת: נווה זוהר      | טלפון: 086688890   |
| עיר: סדום             | סלולרי: 0506444452 |
| מיקוד:                | פקס:               |

|                                    |                                    |                        |                 |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>הזמנת עבודה:</b> W301116-0949-1 | <b>מועד הגעת הדגימות</b>           | <b>מס' טופס הנטילה</b> | <b>נדגם ע"י</b> |
| 28/12/2016 18:00:00                | מאור טרבס דוגם מוכר ע"י מ. הבריאות | הזמנת עבודה בקטוכים    |                 |

|  |                            |                                     |                      |
|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>תיאור הדוגמה:</b> ד. אקראי שפכים-מלון הוד | <b>מספר הדוגמה:</b> 362525 | <b>מועד דיגום:</b> 28/12/2016 11:45 | <b>הערת תקן:</b> 112 |
| <b>תנאי שמירת הדוגמה והובלה:</b> מקורר       |                            |                                     |                      |

| הערות  | שיטה  | *LOQ   | יחידת מידה | תחום מותר | תוצאה  | בדיקה                              |
|--------|---|--------|------------|-----------|--------|------------------------------------|
| (1)    | SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G |        | mg/L       |           | 105    | צח"ב - BOD                         |
| (1)    | SM 4500 CI-B  |        | mg/L       | ≤ 430     | 186.0  | כלורידים (Cl)                      |
| (2)(1) | In house procedure;Based on: SM 5220D                                   |        | mg/L       | ≤ 800     | 275    | צח"כ - COD                         |
|        | SM 2510B  |        | μS/cm      |           | 955    | מוליכות חשמלית בשטח                |
| (1)    | SM 3120B  |        | mg/L       | ≤ 230     | 84.189 | חלקית ICP-סריקת מתכות בנתרן 1/(Na) |
| (1)    | SM 5540C  | <1.000 | mg/L       | ≤ 40      | 2.0    | דטרגנטים אניונים                   |
| (1)    | SM 4500 H+B   |        | pH units   | 6 ≤ ≤ 10  | 6.80   | בשטח (pH) הגבה                     |
| (1)    | SM 2540D  | <5     | mg/L       | ≤ 400     | 115    | מוצקים מרחפים 105- מ"צ (בשפכים)    |
| (1)    | SM 2540E  | <5     | mg/L       |           | 27.0   | מוצקים מרחפים 550- מ"צ (בשפכים)    |
| (1)    | SM 2540C  | <5     | mg/L       |           | 88     | מוצקים מרחפים נדיפים (בשפכים)      |

הערות לדוגמה: נתרן, בורן  
ד. אקראי שפכים מלון הוד

**הערות**

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכים" בע"מ.

- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"
- הבדיקות המסומנות ב (2) הן בדיקות המוכרות על ידי משרד הבריאות.
- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם ( תקני לטיהור שפכים ).

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Aviad Maimon Environment Department Manager

Ludmila Eiderman ICP department team leader

- סוף תעודה -