

### תעודת בדיקה מס': 332195

#### Replacement Report

תעודה זו מחליפה תעודה קודמת שמספרה 326074

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	מועצה איזורית תמר	שם:	ניר כהן
כתובת:	נווה זוהר	טלפון:	086688890
עיר:	סדום	סלולרי:	0506444452
מיקוד:		פקס:	

הזמנת עבודה:		אתר דיגום:	
מס' טופס הנטילה	W300317-0887	מלון ישרוטל גנים	מועד הגעת הדגימות
נדגם ע"י	מאור טרבס דוגם מוכר ע"י מ. הבריאות	27/04/2017 19:00:00	מועד הגעת הדגימות

תיאור הדוגמה:		מספר הדוגמה:	
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה:	מקורר	422210	הערת תקן: 112
ד.אקראי שפכים-מלון גנים		26/04/2017 10:30	מועד דיגום:

הערות	שיטה	*LOQ	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	בדיקה
(1)	SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G		mg/L		627	צח"ב - BOD
(1)	SM 4500 CI-B		mg/L	≤ 430	223.0	כלורידים (Cl)
(1)	In house procedure;Based on: SM 5220D		mg/L	≤ 800	1100	צח"כ - COD
	SM 2510B		µS/cm		1444	מוליכות חשמלית בשטח
(1)	SM 3120B					חלקית ICP-סריקת מתכות ב
(1)		<0.300	mg/L	≤ 1.5	0.626	בור 2/(B)
(1)		<1.000	mg/L	≤ 230	119.370	נתרן 1/(Na)
(1)	SM 5540C		mg/L	≤ 40	3.35	דטרגנטים אניונים
(1)	SM 4500 H+B		pH units	6 ≤ 10	6.25	בשטח (pH) הגבה
(1)	SM 2540D	<5	mg/L	≤ 400	253	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ (בשפכים)
(1)	SM 2540E	<5	mg/L		<5	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ (בשפכים)
(1)	SM 2540C	<5	mg/L		253	מוצקים מרחפים נדיפים (בשפכים)

הערות לדוגמה: נתרן, בורן  
ד.אקראי שפכים מלון גנים

תיאור הדוגמה:		מספר הדוגמה:	
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה:	מקורר	422211	הערת תקן: 325
מי קרע - מלון גנים		26/04/2017 10:30	מועד דיגום:

הערות	שיטה	*LOQ	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	בדיקה
(2)(1)	SM 4500 CI-B		mg/L	≤ 400	140.0	כלורידים (Cl)
(1)	SM 3120B					חלקית ICP-סריקת מתכות ב

(1)		<0.100	mg/L	≤ 1	0.544	בור (B)
(2)(1)		<0.500	mg/L		82.046	נתרן (Na)

הערות לדוגמה: נתרן

הערות

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.
- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.
- חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"
- הבדיקות המסומנות ב (2) הן בדיקות המוכרות על ידי משרד הבריאות.
- הערה מס' 112 מציינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם ( תקני לטיהור שפכים ).
- הערה מס' 325 מציינת כי: ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (2013) והנחיות למניעת התרבות לגיונלה במע

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Aviad Maimon Environment Department Manager

Ludmila Eiderman ICP department team leader

- סוף תעודה -